



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号: CQC24024441125

发证日期: 2024年08月15日
有效期至: 2029年08月14日

委托人名称 锦浪科技股份有限公司
及注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号

制造商名称 锦浪科技股份有限公司
及注册地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号

生产企业名称 锦浪科技股份有限公司
及生产地址 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路57号

产品名称和系列、规格、型号 光伏并网逆变器
G6-GC3P40K03-NV-ND、G6-GC3P40K03-NV-YD、G6-GC3P40K04-NV-ND、
G6-GC3P40K04-NV-YD (见附件)

产品标准和技术要求 NB/T32004-2018 (不含加权效率试验和故障穿越试验)

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC24024441125

纸 号:

G6-GC3P40K03-NV-ND

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A/40A/40A; 交流输出:3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 66.9A, 额定交流输出功率 40kW;

G6-GC3P40K04-NV-ND

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A/40A/20A/20A; 交流输出:3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 66.9A, 额定交流输出功率 40kW;

G6-GC3P40K03-NV-YD

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A/40A/40A; 交流输出:3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 66.9A, 额定交流输出功率 40kW;

G6-GC3P40K04-NV-YD

直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc, 最大直流输入电压 1100Vdc, 最大输入电流 40A/40A/20A/20A; 交流输出:3/N/PE~, 220V/380V, 50Hz, Max. 66.9A, 额定交流输出功率 40kW;

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE